



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ TC RU C-TR.MЮ62.B.04654

Серия RU № 0447303

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

продукции Общество с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ».
 Место нахождения: 117246, город Москва, Научный проезд, дом 8, строение 1, помещение XIX, комната №14-17.
 Фактический адрес: 115114, Российская Федерация, город Москва, Дербеневская набережная, дом 11, помещение 60.
 Телефон: +7 (495) 775-48-45, факс: +7 (495) 775-48-45, адрес электронной почты: info@prommashtest.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.11МЮ62, выдан Федеральной службой по аккредитации. Дата приказа об аккредитации 28.10.2013 года

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ДС Компания».
 Основной государственный регистрационный номер: 1107746937374.

Место нахождения: 105037, Российская Федерация, город Москва, улица 3-я Парковая, дом 9, квартира 18
 Фактический адрес: 105037, Российская Федерация, город Москва, улица 3-я Парковая, дом 9, квартира 18
 Телефон: 79660273663, факс: 74955184754, адрес электронной почты: dc.company2000@gmail.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

DAGGAZ DOGALGAZ MALZEMELERI MUH.MUS.TURIZM INSAAT TAANHUT SANAYI VE TIC.LTD.STI.
 Место нахождения: ТУРЦИЯ, Arslanbey OSB Mah.8 Sokak No.7 Kartepe/Kocaeli
 Фактический адрес: ТУРЦИЯ, Arslanbey OSB Mah.8 Sokak No.7 Kartepe/Kocaeli

ПРОДУКЦИЯ

Установки дозирования торговой марки «DAGGAZ», моделей: DO-CDI, DO-LPG, DO-NG.
 Оборудование выпускается по технической документации изготовителя для работы во взрывоопасных средах в соответствии с требованиями технического регламента TP TC 012/2011
 Маркировка взрывозащиты приведена в приложении (бланки №№ 0328909, 0328910, 0328911).
 Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 8424 89 000 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза TP TC 012/2011
 "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

- акта о результатах анализа состояния производства DAGGAZ DOGALGAZ MALZEMELERI MUH.MUS.TURIZM INSAAT TAANHUT SANAYI VE TIC.LTD.STI от 22.11.2016 года;
- протокола испытаний № 142ИЛПМ-2016 от 28.11.2016 года. Испытательный центр Общество с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ», аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.21BC05 действителен от 26.04.2016 года.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Срок службы, срок и условия хранения указаны в Инструкции по эксплуатации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С

15.12.2016

ПО

14.12.2021

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



М.П.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

И.В. Модянов

(инициалы, фамилия)

Д.О. Мартынюк

(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № TC RU C-TR.MIO62.B.04654

Серия RU № 0328910

Перечень комплектующего взрывозащищенного оборудования, применяемого в составе установок дозирующих, приведен в таблице 2.

Таблица 2

Оборудование	Маркировка взрывозащиты	Изготовитель, страна
1	2	3
Дозировочный насос	II Ga/Gb с к IIAT4	Daggaz Dogalgaz, Турция
Соленоидный клапан EMXX	1Ex mb IIC T5/T4 Gb	ASCO Joucomatic Limited, Соединенное Королевство
Передачик EX295, EX296	1Ex d IIB T6 Gb	Max Machinery Inc., США
Ёмкостные измерители уровня CLM – 36	1Ex ia IIB T5 Ga Ex ia IIIC T83°C Da	Dinel, Чешская Республика
Соединительная коробка EJB	1Ex d IIB Gb Ex tb IIIC T100°C IP67	BIREKS, Турция
Редуктор серии E	II Gb с к IIIBT4	YILMAZ REDUKTOR A. S., Турция
Электродвигатель серии M3JP	1Ex d IIB/IIC T4 Gb	ABB Oy, Финляндия
Электродвигатель серии D6	1Ex d IIB T4 Gb	Marelli Motori, Италия
Электродвигатель серии BFGC8	1Ex d IIC T4 Gb	WEGeuro - INDUSTRIA ELECTRICA, S.A., Португалия

Установки дозирования моделей: DO-CDI, DO-LPG, DO-NG изготавливаются в соответствии с конструкторской и технологической документацией предприятия-изготовителя «Daggaz Dogalgaz Malz. Muh. Musv. Ins. Taah. San. Ve Tic. Ltd Sti».

Конструкция установок обеспечивает их взрывобезопасность за счет следующих конструктивных и проектно-технических решений:

- применением материалов исключающих возможность накопления и разряда статического электричества и подключением комплектующего оборудования установки к контуру заземления;
- на корпусах установок и внутри них предусмотрены заземляющие устройства;
- конструкции соединения деталей, находящихся под давлением, исключают возможность прорыва уплотнений или раскрытия стыков;
- материалы, конструкция и тип оборудования, выбираются в соответствии с конкретными условиями эксплуатации оборудования и рабочими средами, что обеспечивает безопасность их применения;
- физические и химические свойства материалов рабочих органов и деталей оборудования, контактирующих с рабочими средами, не подвергаются изменениям, и не могут являться инициаторами взрыва;
- применением сертифицированных взрывозащищенных электрических и неэлектрических комплектующих и изделий группы II (см. таблицу 2);
- монтаж, эксплуатация, ремонт и обслуживание установок должны производиться в строгом соответствии с требованиями Инструкции по эксплуатации.

Взрывобезопасность установок дозирования осуществляется выполнением требований ТР ТС 012/2011, ГОСТ ИЕС 60079-14-2011, выполнением конструкции в соответствии с ГОСТ 31441.1-2011 (EN 13463-1:2001), применением взрывобезопасных комплектующих с соответствующими видами: взрывонепроницаемые оболочки «d» по ГОСТ ИЕС 60079-1-2011, оборудование с видом взрывозащиты



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

И.В. Модянов
(инициалы, фамилия)

Д.О. Мартынюк
(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № TC RU C-TR.МЮ62.В.04654

Серия RU № 0328911

«герметизация компаундом «т» по ГОСТ Р МЭК 60079-18-2012, искробезопасная электрическая цепь «i» по ГОСТ 31610.11-2014, защита конструкционной безопасностью «с» по ГОСТ 31441.5-2011 (EN 13463-5:2003), защита жидкостным погружением «к» по ГОСТ 31441.8-2011 (EN 13463-8:2003).

Данный сертификат соответствия рассматривает только требования взрывобезопасности по ТР ТС 012/2011, и не рассматривает любые другие виды безопасности при эксплуатации установок дозирования.

3. Установки дозирования торговой марки «DAGGAZ», моделей: DO-CDI, DO-LPG, DO-NG соответствуют требованиям:

ТР ТС 012/2011

Технический регламент Таможенного союза «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»;

ГОСТ 31438.1-2011 (EN 1127-1:2007)

«Взрывоопасные среды. Взрывозащита и предотвращение взрыва. Часть 1. Основополагающая концепция и методология»;

ГОСТ 31441.1-2011 (EN 13463-1:2001)

«Оборудование неэлектрическое, предназначенное для применения в потенциально взрывоопасных средах. Часть 1. Общие требования»;

4. Маркировка взрывозащиты

Маркировка, наносимая на установки, должна включать следующие данные:

- наименование изготовителя или его зарегистрированный товар знак;
- обозначение типа изделия;
- заводской номер;
- маркировку взрывозащиты (см. таблицу 1);
- диапазон температур окружающей среды в условиях эксплуатации;
- наименование или знак органа по сертификации и номер сертификата соответствия.

Маркировка оборудования может включать дополнительную информацию, если это требуется технической и нормативной документацией и которая имеет значение для их безопасного применения.

Маркировка специальным знаком взрывобезопасности **Ex** в соответствии с ТР ТС 012/2011.

5. Специальные условия применения.

Нет

Внесение предприятием-изготовителем в конструкцию и техническую документацию изменений, влияющих на показатели взрывобезопасности, согласно пункту 7 статьи 6 ТР ТС 012/2011, возможно только по согласованию с органом по сертификации ООО «ПРОММАШ ТЕСТ».



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

И.В. Модянов

(инициалы, фамилия)

Д.О. Мартынюк

(инициалы, фамилия)